



INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ



AB 023

ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH
akredytowany
przez Polskie Centrum Akredytacji

certyfiakat akredytacji
nr AB 023

LABORATORIUM OKUĆ I ŚLUSARKI BUDOWLANEJ (LOW ITB)

61-819 Poznań, ul. S. Taczaka 12

Tel. +48 61 853-76-29 Fax +48 61 853-78-33 e-mail: laboratorium@itb.poznan.pl

WYCIĄG Z WALIDACJI RAPORTU Z BADAŃ nr: LOW01-1783/11/Z00OWN

Świadectwo Badań

Laboratorium LOW ITB przeprowadziło badania wyrobów:

Klamki drzwiowe ALUBRASS

przedłożone przez Firmę:

ALUBRASS Ewa Bartosz
ul. Ślusarska 8
32-440 Sułkowice

z następującymi wynikami:

Klasyfikacja klamek drzwiowych wg PN-EN 1906:2012

Typ klamki drzwiowej	Układ klasyfikacyjny wg PN-EN 1906:2012							
	1	2	3	4	5	6	7	8
ALUBRASS	2	6	–	0	1	3	0	B

KIEROWNIK
Oddziału Wielkopolskiego
Instytutu Techniki Budowlanej

mgr inż. Wojciech Kujawski

..... Poznań, 18 marca 2016 r.